





東棟 2 階空調改修図



東棟屋上空調改修図

特記事項

マルチ室外機は東棟屋上の上記の設備基礎上に設置すること。
また、地震等による転倒を防止するため、アンカーボルト等により確実に固定すること。