

1. 想定仕様

(仕様書別紙)

想定仕様	想定数量	設置教室
天吊り型 8馬力 冷媒R32 3相200V 冷房能力20kW以上・暖房能力22.4kW以上	室内機 2基 室外機 1基	実習棟 4 3 2階 電子技術実習室
天吊り型 6馬力 冷媒R32 3相200V 冷房能力14kW以上・暖房能力16kW以上	室内機 1基 室外機 1基	実習棟 4 4 2階 電力応用実習室

2. 施設配置図

