

別紙

防災査察実施件数・是正指導対象件数

※()内の数値は、うち土木事務所実施分

建物用途	防災査察実施件数	是正指導対象件数	主な指摘事項
ホテル	1 (0)	1 (0)	・ 鍵付け不良により防火設備が完全に閉鎖できない ・ 建築基準法第12条第1項に基づく報告が確認できない 等
物品販売店舗	2 (2)	1 (1)	・ 建築基準法第12条第1項に基づく報告が確認できない
合計	3 (2)	2 (1)	